



Dom starejših
občanov
Ljubljana
Bežigrad

V zvezi s pojavom povišane vrednosti bakterij legionele v DSO Ljubljana Bežigrad (v nadaljevanju Dom), do katerega je prišlo dne 27.6.2024, izdaja vodstvo Doma naslednje sporočilo za javnost:

V Domu glede na dejavnike tveganja za razmnoževanje legionele ves čas izvajamo splošne preventivne ukrepe za preprečevanje legioneloze skladno s Programom preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ki je v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), med drugim neprekinjeno spremljanje in vzdrževanje primerne temperature vode, obdobjno mikrobiološko preizkušanje vzorcev pitne vode, temperaturni šoki s pregrevanjem vode in prisilna cirkulacija vode, puščanje vode na mestih premajhne porabe, čiščenje in vzdrževanje vodovodnega omrežja, klimatskih naprav idr..

Od dneva odvzema vzorcev smo zaradi suma na prisotnost bakterij legionele izvedli oziroma še izvajamo vse dodatne tehnične in organizacijske ukrepe skladno s smernicami in navodili NIJZ ob pojavu legioneloze. V prihodnjih dneh bomo izvedli celovito dezinfekcijo interne vodovodne napeljave ter nato ponovno opravili vzorčenje vode. Predvidevamo, da bodo zaradi vseh dodatno uvedenih ukrepov vzorci negativni. Voda iz vodovodnega sistema je pitna.

Ves čas aktivno sodelujemo z NIJZ, zdravstveno inšpekcijo in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano.

S spoštovanjem.

Uprava Doma



Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana

T. 00386 (0) 1 5896 750, F. 00386 (0) 1 5682 049, E. info@dsolj-bezigrad.si, www.dsolj-bezigrad.si
ID za DDV: 18613691 MŠ 5159628000 Račun pri UJP: SI 56 0110 0603 0266 642



• Skupaj delamo zgodbe •
...le od 1977

